



Umstellung auf digitale Wasserzähler

- die Zeit läuft ab – für die „alte“ Wasseruhr

Liebe Mitbürger*innen,

die Gemeinde St. Oswald–Riedlhütte möchte Sie über den zukünftigen Einsatz digitaler Wasserzähler informieren und Sie ggf. auf notwendige Nach - /Umrüstungen an Ihrem Hauptwasseranschluss aufmerksam machen.

Der Digitale Wasserzähler

- Keine persönliche Meldung mehr nötig !
- Ausschluss von Ablesefehlern und extrem hohe Genauigkeit über die gesamte Gerätelauzeit.
- Absicherung gegen unerkannte, oft kostspielige Leckagen, Rohrbrüche und Rückflüsse – sie können erkannt und am Wasserzähler angezeigt werden.
- Für Hausanschluss und/oder Schachtanschluss (z.B. bei Gartenanschlüssen) einsetzbar.
- Abrechnungsrelevante Zählerstände werden digital auslesbar; die Gemeinde handelt hierbei gemäß Art. 24 Abs. 4 BayGO gesetzeskonform und DSGVO konform.

Was müssen Sie tun?

Gemäß den „ Leitlinien für Wasserzähleranlagen“ ist für Wasserzähler jedweder Bauart – bereits seit dem Jahr 1930! – ein spannungsfreier Einbau zu gewährleisten. Des Weiteren wird für eine DIN – konforme Wasserinstallation ein Wasserfilter und ein Druckminderer vorgeschrieben.

Bitte prüfen Sie Ihren Wasserhauptanschluss (Haus - /oder Schachtanschluss) gemäß folgende Checkliste bzw. mithilfe untenstehender Abbildung:

- Ist ein **Wasserzähleranschlussbügel (5)** für den spannungsfreien Einbau des Wasserzählers vorhanden?
- Ist ein **Wasserfilter (7)** vorhanden?
- Ist ein **Druckminderer (8)** vorhanden?
- Hinweis: Die Nutzung des Wasserrohrnetzes als Erdung bzw. Erdungsleiter ist nicht zulässig!

Ist Ihr Wasseranschluss noch nicht DIN – konform oder Sie sind sich darüber unsicher setzen Sie sich bitte mit dem **Installateur** Ihres Vertrauens in Verbindung, um Ihre Anlage prüfen bzw. nachrüsten zu lassen.

Sobald die Nachrüstung erfolgt ist, bitten wir um kurze telefonische (08552 -96 11 10) oder schriftliche Mitteilung (Gemeinde St. Oswald – Riedlhütte, Lusenstr. 2, 94568 St. Oswald oder poststelle@sankt-oswald-riedlhuette.de oder per Fax: 08552 – 9611 11), um eine reibungslose und schnelle Umstellung gewährleisten zu können. Sofern Sie bereits über einen DIN–konformen Anschluss verfügen, lassen Sie es uns bitte ebenfalls auf obig genanntem Wege wissen.

Gerne stehen wir für Anfragen zur Verfügung (Wasserwart Vater 0160/7246567 oder Verwaltung 08552 – 96 11 10).

Aufbau eines DIN-konformen Wasserhauptanschlusses

